



DIRECCIÓN DE LICITACIONES

COORDINACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIAS

CONCURSO NO. SINL-CPE-010-2018

RELATIVO A: CENTRO DE DESARROLLO REGIONAL AL SUR DEL ESTADO, MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN A
20 DE FEBRERO DE 2018.

MINUTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula siendo las 16:00 horas en el lugar y fecha citados, relativa a la junta convocada por LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en relación con el concurso cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en las BASES DE CONCURSO; se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de esta Dependencia ubicada en la calle Washington 648 Ote. Primer piso entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N. L. con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de las proposiciones del concurso en cuestión y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 3, 6, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32 fracción II, 37 párrafo quinto y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fracción VI, VIII, 18 fracción III, IV, VII y XIX, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura del Estado y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto de 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación.

2.- La empresa GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. presento las preguntas que se insertan en este acto:

UNIDAD DE CALEFACCION MODELA K-270 QUE COMPRENDE: CALENTADOR AUTOMÁTICO DE 67,500 KCAL/HR. (270,000 B.T.U/HR.) PARA USO DE GAS NATURAL O LP; TANQUE DE COMPRESIÓN, BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA; VÁLVULAS DE: SEGURIDAD, SOLENOIDE, ANTI SIFÓN, FILTRO, CHECK, CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO Y SU INSTALACIÓN, 3 TERMOSTATOS ADICIONALES QUE INCLUYEN: 3 RELEVADORES, 3 SUB-BASES Y 4 MOTORIZADAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica marca
R= Marca Kardell ó similar

TUBERIAS PEX, MANIFOLDS, UNIONES, PARA SISTEMA DE PISO RADIANTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica diámetros, especificación ni marca
R= Marca Kardell ó similar, se entrega catalogo actualizado

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 2" Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica cédula
R= Cedula 40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 38 mm (1 1/2") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica cédula
R= Cedula 40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 32 mm (1 1/4") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica cédula
R= Cedula 40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 19 mm (3/4") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica cédula
R= Cedula 40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 13 mm (1/2") Ø INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO PARA PVC, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica cédula



R= Cedula 40

TUBERIA DE PVC DE 6" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica cédula

R= Cedula 40

TUBERIA DE PVC DE 4" PARED GRUESA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica cédula

R= Cedula 40

CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM (4")Ø MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. No indica cédula

R= Cedula 40

TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 4", 103MM

CODO DONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 4"

COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 4"

CONECTOR CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 4"

R= PVC ducto tipo pesado, se entrega catalogo actualizado

3.- En este acto se hace entrega de un archivo electrónico el cual contiene, catálogo de conceptos actualizado identificado como junta y datado 20 de febrero de 2018, el cual suple al entregado en la inscripción a la presente documentación la cual deberán de considerar al momento de la elaboración de su propuesta ya que en caso contrario la misma será desechada en su evaluación detallada.

2.- Se hace del conocimiento de los interesados la siguiente reprogramación de los posteriores eventos:

* Presentación de propuestas y Apertura Técnica el día 27 de febrero de 2018 a las 14:00 horas

* Apertura Económica el día 06 de marzo de 2018 a las 16:00 horas

* Fallo el día 15 de marzo de 2018 a las 10:00 horas

* Inicio de los Trabajos el día 09 de abril de 2018

* Término de los Trabajos el día 04 de noviembre de 2018

* Plazo de ejecución 210 días naturales

POR LA DEPENDENCIA

ING. ALEJANDRO SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES

LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI
CORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

ING. JUAN MANUEL CONTRERAS SALAZAR
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCION DE EDIFICACIÓN



POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)


TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA MODERNA,
S.A. DE C.V.


Ing. Leslie González Ramírez

OSCAR LUNA RAMOS

Oscar Luna Ramos

CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO & ASOCIADOS,
S.A. DE C.V.




RAUL JAVIER VEGA REYNA.



HEXICA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.

HERIBERTO H02 VERA 


ODEVISA, S.A. DE C.V.


Rocio Robledo

AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY,
S.A. DE C.V.


CARLOS CASTRO M.

GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.


JOSÉ LUIS GALARZA

ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO.

