

PROYECTO: HOSPITAL PSIQUIATRICO
TÍTULO: RESUMEN DE CARGAS
FECHA: 06 | 03 | 2020
ESPECIALIDAD: ELÉCTRICO
REVISIÓN: REV - 00
REALIZÓ: E.A.A.

	TRANSFOMADOR	ÁREA	DEMANDA CONTRATAR KW	DEMANDA CONTRATAR KVA	CAPACIDAD DE SUBESTACION KVA	TRANSFORMADOR TIPO	% USO
1	TR-01	Cuarto de Máquinas	1047.73	1164.14	1500	SUBESTACION	0.776

										TRANSFORMADOR -1 DE 1500 KVA										PROYECTO: HOSPITAL PSIQUIATRICO ESCOBEDO															
MCE-HPE	SUBESTACION COMPACTA A TRAF0														1	KVA	KW	Z%	V.P.	V.S.	FP	COS	SEN	% ET TRAF0	Icc	TRAFO KVA	TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 4H, 220 VCA. SENSOR DE TIERRA LSIG >= 1000A.				CALCULO:	EAA	FECHA:	06-mar-20	FECHA DE IMPRESION
	1500.00	1350.00	5.700	13200	480	0.9	0.9	0.4359	150.00%	31,653.90	1,500	LOCALIZADO EN:	Subestacion Electrica	65		KA	APROBO:	REVISION:	A	12-mar-20															

