



- | CÉDULA DE CABLEADO | |
|--------------------|--|
| 2A) | 2-#12 (F,F) THW-L-1-#12 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 4A) | 3-#12 (F,F) THW-L-1-#12 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 2B) | 2-#10 (F,F) THW-L-1-#12 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 3B) | 3-#10 (F,F) THW-L-1-#12 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 4B) | 4-#10 (F,F) THW-L-1-#12 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 5B) | 5-#10 (F,F) THW-L-1-#12 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 6B) | 6-#10 (F,F) THW-L-1-#12 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 8B) | 3-#10 (F,F) THW-L-1-#10 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 2D) | 2-#8 (F,F) THW-L-1-#10 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 3D) | 3-#8 (F,F) THW-L-1-#10 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 2E) | 2-#6 (F,F) THW-L-1-#10 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 3/4") |
| 3E) | 3-#6 (F,F) THW-L-1-#10 (TFD) 1 EMT (Ø21mm/Ø 1") |
| 2F) | 2-#4 (F,F) THW-L-1-#8 (TFD) 1 EMT (Ø27mm/Ø 1") |
| 3F) | 3-#4 (F,F) THW-L-1-#8 (TFD) 1 EMT (Ø27mm/Ø 1") |
| 3G) | 3-#2 (F,F) THW-L-1-#6 (TFD) 1 EMT (Ø35mm/Ø 1 1/4") |

NOTAS

- 1.-ACOTACIONES Y INVISIBLES EN METROS.
- 2.- TODO EL MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO DEBERÁN ESTAR CERTIFICADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES O POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS EN EL PAÍS (SECC. 110-2).
- 3.- ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER INSTALACIÓN CHECAR CON DIRECCIÓN DE OBRAS.
- 4.- EL CONTRATISTA QUE EJECUTE LA OBRA ELÉCTRICA, LO HARÁ DE ACUERDO A PLANOS APROBADOS PARA CONSTRUCCIÓN.
- 5.- TODA LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.
- 6.- TODA LA TUBERÍA QUE SE INSTALE BAJO TECHO Y SOBRE PLAFÓN SERÁ LA INDICADA EN LOS PLANOS AUTORIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN.
- 7.- TODA LA TUBERÍA CONDUIT QUE SE INSTALE DEBE PUESTA EN LOSA O SER SOPORTADA CON ABRAZADERAS A CADA 1.50 MTS.
- 8.- TODO EL CABLEADO SERÁ DEL TIPO THW/THHW-LS, 600 VOLTS, 75/90°C, ANTIFLAMBA, DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS
- 9.- TODAS LAS CONEXIONES O EMPALMES DEBEN HACERSE CON CONECTOR ROSCABLE O BIEN CON ESTAÑO Y CINTA DE AISLAR. (SECC. 110-14(G)).
- 10.- TODO EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA SERÁ CABLE DE COBRE DESNUDO.
- 11.- LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEBERÁN INSTALARSE A UNA ALTURA DE 1.80 MTS. MEDIDOS AL PAÑO SUPERIOR DEBIDO EL N.º 1.
- 12.- TODOS LOS TABLEROS Y CIRCUITOS DEBERÁN ESTAR CLARAMENTE IDENTIFICADOS.
- 13.- USAR TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA PARA EXTERIOR Y EN DONDE A JUICIO DEL SUPERVISOR LA TUBERÍA ESTÉ EXPUESTA A DAÑO MECÁNICO.
- 14.- TODA LA TUBERÍA ELÉCTRICA SOBRE PLAFÓN SERÁ INSTALADA SOPORTADA EN LOSA A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.