


ADULTOS AREAS COMUNES																									
EQUIPO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE (FAN & COIL)																									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	CARACTERISTICAS VENTILACION		CARACTERISTICAS DE ENFRIAMIENTO					CARACTERISTICAS ELECTRICAS				CARACTERISTICAS CALEFACCION			DIMENSIONES					LADO DE CONEXIONES	MODELO	FABRICANTE	
			FLUJO (CFM)	E.S.P. (IN-CA)	CAPACIDAD REAL (MBH)	ENFRIAMIENTO SENSIBLE (MBH)	FLUJO (CFM)	W.F.D. ALTA (R/HC)	TEMPERATURA ENTRADA (°F)	TEMPERATURA SALIDA (°F)	V / F / HZ	POTENCIA MOTOR (HP)	CONSUMO (W)	MCA (A/HP)	MOCF (A/HP)	TIPO DE CALEFACCION	CAPACIDAD (kW)	VOLTAJE	LARGO (MTS.)	ANCHO (MTS.)	ALTO (MTS.)				PESO OP. (KG)
FC-CPA-01	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	COMEDOR	2500	0.50	84.80	74.20	15.0	4.30	44	56	220/160	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	12.00	220/90	1.12	1.22	.71	130.0	IZQUIERDO	BCHD090C	TRANE
FC-CPA-02	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	COMEDOR DE EMPLEADOS	800	0.15	-	-	4.00	4.27	44	56	220/160	1 / 3	210	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	3.60	220/160	2.17	.64	.36	72.0	DERECHO	HFXF12	TRANE
FC-CPA-03	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	COMEDOR PACIENTES	2500	0.50	84.80	74.20	15.0	4.30	44	56	220/160	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	12.00	220/90	1.12	1.22	.71	130.0	IZQUIERDO	BCHD090C	TRANE
FC-CPA-04	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CEYE	800	0.15	-	-	4.00	4.27	44	56	220/160	1 / 3	210	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	3.60	220/160	2.17	.64	.36	72.0	DERECHO	HFXF12	TRANE
FC-CPA-05	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	TERAPIA OCUPACIONAL	1400	0.35	40.70	26.80	7.00	6.15	44	56	220/160	1 - 1 / 4	830	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	6.00	220/160	1.40	.83	.47	75.0	IZQUIERDO	HCCA18	TRANE
FC-CPA-06	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	TERAPIA GRUPAL	1400	0.35	40.70	26.80	7.00	6.15	44	56	220/160	1 - 1 / 4	830	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	6.00	220/160	1.40	.83	.47	75.0	IZQUIERDO	HCCA18	TRANE
FC-CPA-07	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	VESTIBULO	800	0.15	-	-	4.00	4.27	44	56	220/160	1 / 3	210	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	3.60	220/160	2.17	.64	.36	72.0	DERECHO	HFXF12	TRANE
FC-CPA-08	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	REHABILITACION FISICA	1400	0.35	42.10	30.20	7.00	6.15	44	56	220/160	1 - 1 / 4	830	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	6.00	220/160	1.40	.83	.47	75.0	IZQUIERDO	HCCA18	TRANE
FC-CPA-09	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	GINNASIO	1400	0.35	42.10	30.20	7.00	6.15	44	56	220/160	1 - 1 / 4	830	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	6.00	220/160	1.40	.83	.47	75.0	IZQUIERDO	HCCA18	TRANE

ADULTOS AREAS COMUNES									
EQUIPOS DE EXTRACCION									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	FLUJO DE AIRE	V/F/Hz	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (LxANxH)	PESO (KG)	MODELO	FABRICANTE
VE-CPA-01	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA	LOCKERS	351 CFM @ 0.25 hCA	127/160	122	0.30 x 0.23 x .20	5.0	TD-800	SOLER & PALAU
VE-CPA-02	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA	BAÑOS COCINA	225 CFM @ 0.25 hCA	127/160	54	0.29 x 0.20 x .20	3.0	TD-900	SOLER & PALAU
VE-CPA-03	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	COCINA	100 CFM @ 0.20 hCA	127/160	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFF-225	SOLER & PALAU
VE-CPA-04	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	COCINA	100 CFM @ 0.20 hCA	127/160	29	0.29 x 0.29 x .195	2.3	CFF-225	SOLER & PALAU
VE-CPA-05	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA	ALMACEN	180 CFM @ 0.24 hCA	127/160	44	0.26 x 0.18 x .18	2.0	TD-350	SOLER & PALAU
VE-CPA-06	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA	S.S.M. PUBLICO	225 CFM @ 0.25 hCA	127/160	54	0.29 x 0.20 x .20	3.0	TD-900	SOLER & PALAU
VE-CPA-07	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA	ALMACEN	180 CFM @ 0.24 hCA	127/160	44	0.26 x 0.18 x .18	2.0	TD-350	SOLER & PALAU

ADULTOS CONSULTA EXTERNA																									
EQUIPO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE (FAN & COIL)																									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	CARACTERISTICAS VENTILACION		CARACTERISTICAS DE ENFRIAMIENTO							CARACTERISTICAS ELECTRICAS				CARACTERISTICAS CALEFACCION			DIMENSIONES			LADO DE CONEXIONES	MODELO	FABRICANTE	
			FLUJO (CFM)	E.E.P. (IN-CA)	CAPACIDAD REAL (MBH)	ENFRIAMIENTO SENSIBLE (MBH)	FLUJO (CFM)	W.F.D. (R/HC)	TEMPERATURA ENTRADA (°F)	TEMPERATURA SALIDA (°F)	V / F / HZ	POTENCIA MOTOR (HP)	CONSUMO (W)	MCA (A/HP)	MOCF (A/HP)	TIPO DE CALEFACCION	CAPACIDAD (kW)	VOLTAJE	LARGO (MTS)	ANCHO (MTS)	ALTO (MTS)				PESO OP. (KG)
FC-CEA-01	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	GUARDA	400	.15	11.4	9.8	2.0	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-02	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CAMARA GESSEL	400	.15	9.5	7.7	1.5	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-03	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CAMARA GESSEL	400	.15	9.1	7.4	1.5	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-04	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	TELEMEDICINA	400	.15	11.5	9.8	1.5	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-05	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 4	400	.15	11.1	9.4	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-06	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 5	400	.15	10.8	9.1	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-07	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 6	400	.15	10.7	9.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-08	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 7	400	.15	11.6	10.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-09	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO DENTAL	400	.15	10.7	9.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-10	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGICO 6	400	.15	10.7	9.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-11	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 1	400	.15	10.8	9.1	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-12	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 2	400	.15	10.7	9.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-13	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 3	400	.15	10.5	8.8	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-14	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	ESPERA	2000	0.50	61.8	50.75	1.8	4.10	44	56	220/160	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/90	1.05	1.22	.55	109.0	IZQUIERDO	BCHD072C1	TRANE
FC-CEA-15	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SOMATOMETRIA	400	.15	7.0	5.8	1.2	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-16	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	ALMACEN	2000	0.50	61.8	50.75	10.0	4.10	44	56	220/160	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/90	1.05	1.22	.55	109.0	IZQUIERDO	BCHD072C1	TRANE
FC-CEA-17	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	JEFE DE SERVICIO	400	.15	10.2	8.6	1.7	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-18	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGICO 1	400	.15	10.7	9.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-19	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGICO 2	400	.15	10.7	9.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-20	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGICO 3	400	.15	10.7	9.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-21	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGICO 4	400	.15	10.7	9.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEA-22	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGICO 5	400	.15	10.7	9.0	1.8	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	.64	.36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE


ADULTOS CONSULTA EXTERNA						
EQUIPOS DE EXTRACCION						
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	FLUJO DE AIRE	V/F/Hz	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (LxANxH) m
VE-CEA-01	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO EMPLEADOS	100 CFM @ 0.20 hCA	127/160	29	0.29 x 0.29 x .195
VE-CEA-02	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO EMPLEADOS	100 CFM @ 0.20 hCA	127/160	29	0.29 x 0.29 x .195
VE-CEA-03	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO EMPLEADOS	100 CFM @ 0.20 hCA	127/160	29	0.29 x 0.29 x .195
VE-CEA-04	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO EMPLEADOS	100 CFM @ 0.20 hCA	127/160	29	0.29 x 0.29 x .195
VE-CEA-05	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	BAÑO EMPLEADOS	100 CFM @ 0.20 hCA	127/160	29	0.29 x 0.29 x .195



UBICACION:



NORTE:



PROYECTO:

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

REVISIÓN:

No:	REVISIÓN / APROBACIÓN	FECHA
0	PARA CONSTRUCCION	OCT/2018
1	PARA CONSTRUCCION	NOV/2019

UBICACIÓN:

ESCALA:	ACOTACIONES:
	METROS

ESCALA GRÁFICA: