



CONTROL DE ILUMINACION			
CLAVE	SÍMBOLO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		51	SALIDA APAGADOR SENCILLO
		14	SALIDA APAGADOR TRES VAS

CEDULA DE CABLEADO			
2A	2#12, 1#12T; TC-21 mmø	4A	4#12, 1#12T; TC-21 mmø
3A	3#12, 1#12T; TC-21 mmø	5A	5#12, 1#12T; TC-21 mmø

NOTAS

1. LAS TRAYECTORIAS SON REPRESENTATIVAS Y PODRAN SER MODIFICADAS EN CAMPO SI ASI SE REQUIERE.
2. TODA LA TRAYECTORIA DEBERA ESTAR A NO MAS DE 2 MTS. DE SEPARACION ENTRE SI.
3. LAS TRAYECTORIAS DEBERAN SER TUBERIA CONDUITO GALVANIZADA P. G. DEBERAN SER IDENTIFICADOS LOS CIRCUITOS EN SU RESPECTIVO TABLERO.
4. LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2012.
5. DIMENSIONES EN METROS Y NIVELES EN METROS.
6. EL DISEÑO DE LA TRAYECTORIA DEBE CUMPLIR LA OBRA ELECTRICA LA EJECUTARA DE ACUERDO A LOS PLANOS APROBADOS PARA CONSTRUCCION.
7. LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS O NORMAS INTERNACIONALES, DEBEN CONTAR CON CERTIFICADO ADECUADO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS AUTORIZADO Y APROBADO (ANCE), EN GENERAL LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAJAS REGISTRAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL ART. 314 Y CON 314-400) RECONEXION AL ESPESOR DEL METAL.
8. EN TODOS LOS IMPULMES HECHOS DENTRO DE LA CAJA DE CONECTORES SE DEBEN ABRAN CONECTORES ADECUADOS.
10. TODA LA CUDILLA NO INDICADA SERA (2) 2/12, 1/12; 21-10mm



MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA
GABINETE DE GENERACIÓN