



DEPENDENCIA NORMATIVA




**VILLAS
DIF CAPULLOS
(SEGUNDA ETAPA)**

MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.

NOMENCLATURA

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BAQUETA
NSLE	NIVEL SUPERIOR DE LOSA DE ENTREPISO
NILE	NIVEL INFERIOR DE LOSA DE ENTREPISO
NSLA	NIVEL SUPERIOR DE LOSA DE AZOTEA
NILA	NIVEL INFERIOR DE LOSA DE AZOTEA
NJ	NIVEL DE JARDÍN
NC	NIVEL DE CALLE
NP	NIVEL DE PRETIL

SIMBOLOGÍA GENERAL



CAMBIO DE NIVEL

E. J. R.

NIVEL DE PISO
TERMINADO (PLANTA)

NIVEL DE PISO TERMINADO
(ELEVACIÓN)

ETIQUETA DE ELEVACION
EXTERIOR

SECCIÓN GENERAL

NOTAS GENERALES

- TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.
- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA PASE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
- EL PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE LAS OBRAS Y ESTACIONES ACTUALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.
- EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO DEBENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE.
- EL CONSTRUCTOR DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE LOS PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.

REV	FECHA	COMENTARIOS
0	14/03/2023	PARA CONSTRUIR

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

CAP-VD-
FZAC-02

NORTE



NOMBRE DE PLANO

VILLAS DUPLEX
DIAGRAMA DE FUERZA
CONJUNTO


NOTA

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.



INDICACION DE TUBERIAS

No.	DE TAB:	A TAB:	CEDULA DE CABLEADO (Cu)
①	"TDG"	"A1"	4#2/0, 1#2T; PAD-75 mmØ
②	"TDG"	"B1"	4#2/0, 1#2T; PAD-75 mmØ
③	"TDG"	"A2"	4#2/0, 1#2T; PAD-75 mmØ
④	"TDG"	"B2"	4#2/0, 1#2T; PAD-75 mmØ
⑤	"TDG"	"A3"	4#1/0, 1#2T; PAD-75 mmØ
⑥	"TDG"	"B3"	4#1/0, 1#2T; PAD-75 mmØ
⑦	"TDG"	"A4"	4#2/0, 1#2T; PAD-75 mmØ
⑧	"TDG"	"B4"	4#2/0, 1#2T; PAD-75 mmØ
⑨	"TDG"	"A5"	4#3/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑩	"TDG"	"B5"	4#3/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑪	"TDG"	"A6"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑫	"TDG"	"B6"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑬	"TDG"	"A7"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑭	"TDG"	"B7"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑮	"TDG"	"A8"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑯	"TDG"	"B8"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑰	"TDG"	"A9"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑱	"TDG"	"B9"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑲	"TDG"	"A10"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ
⑳	"TDG"	"B10"	8#1/0, 1#1/OT; PAD-75 mmØ



Detalle de canalización

VILLAS DIF CAPULLOS | CONTEXTO
DISTRIBUCION DE FUERZAS
ESCALA: 1:300