



CEDULA DE CABLEADO			
①	2#2, 1#10T; PVC SP-51 mmØ	③	6#2, 3#10T; PVC SP-51 mmØ
②	4#2, 2#10T; PVC SP-51 mmØ		

NOTAS

1. LAS TRAYECTORIAS SON REPRESENTATIVAS Y PODRAN SER MODIFICADAS EN CAMPO SÍ A SU SE REQUIERE.
2. TODA LA SOPORTERA DEBERA ESTAR A NO MAS DE 2 MTS. DE SEPARACION ENTRE SI.
3. TODAS LAS TRAYECTORIAS DEBERAN SER TUBERIA CONDUCTO GALVANIZADA P. G.
4. DEBERAN SER IDENTIFICADOS LOS CIRCUITOS EN SU RESPECTIVO TABLERO.
5. LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2012.
6. DIMENSIONES EN METROS Y NIVELES EN ELECTROS.
7. EL CONTRATISTA QUE REALICE LA OBRA ELECTRICA LA EJECUTORIA DE ACUERDO A
8. LOS PLANOS APROBADOS PARA CONSTRUCCION.
9. LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS O NORMAS INTERNACIONALES, DEBERAN CONTAR CON UN CERTIFICADO EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS ACREDITADO Y APROBADO (ANCE).
9. EN GENERAL LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAJAS REGISTROS DEBERAN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL ART. 314 Y CON 314-404) RESPECTO AL ESPESOR DEL METAL.
10. INSTALAR TODOS LOS EMPALME HECOS DENTRO DE LA CAJA DE CONEXIONES SE USARAN CONECTORES ADECUADOS.