

CALCULO DE ALIMENTADORES (COBRE)

Proyecto:									Temp. Ambiente = 36-40 °C						NOMENCLATURA:									
Cliente:															CH = Charola		NA = No Aplica							
Elaboro:															TC = Tubo Conduit		Trebol = Trebol o Cuadro		DC = Ducto Cuadrado		1 Capa = Una sola Capa		1C 1D = 1 capa separado 1 diam.	
Fecha:																								
No. De Circuito	Carga	Unidad Carga	Long mts.	Tension Volts	No. Fases	F.P.	F. Sel. Cable	F. Sel. Dpcsc	# Cond. Fase	Tipo Can.	Config.	Temp. Aisl.	# Cab. Cond.	Fa	Ft	In (Amp.)	Isel. (Amp)	DPCSC	Cal.	E%	Cal. Selecc.	E%	Cal Tierra	Ajust Tierra
TAB C	33.19	KVA	25	220	3	0.9	1.25	1.25	1	TC	NA	75°C	3	1	0.88	87.1037	108.88	110	1	0.95	1/0	0.742	6	4