

UNIDADES MINISPLIT (SECRETARIA DE EDUCACIÓN)			
NOMENCLATURA		UE-02	UE-03
MARCA		TRANE	PRIME
MODELO		4MXW5524A1 4MXW5524A1	EMPRN362
TIPO		FRIO / CALOR	FRIO / CALOR
CAPACIDAD BTU / H	FRIO	22100	36000
	CALOR	27000	36000
	EER / SEER	17 / 9.7	2.73 / 9.8
	ALIMENTACIÓN	208-230 V 60 HZ 1 PH	220 V 60 HZ 01 PH
	REFRIGERANTE	R-410A	R410
TUBERÍA	GAS	ø 1/2"	ø 1/2"
	LIQUIDO	ø 1/4"	ø 1/2"
	DREN	ø 830	ø 1/2"
EVAPORADO RA	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	1008 x 319 x 221	1300 x 335 x 245
	PESO NETO Kg	51	22
CONDENSAD ORA	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	955 x 700 x 396	970 x 790 x 370
	PESO NETO Kg	20	65
NO. DE EQUIPOS		25	4
TOTAL DE EQUIPOS		34	
TOTAL DE TR		72 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN	

UNIDADES MINISPLIT (SECRETARIA DE CULTURA)			
NOMENCLATURA		UE-01	UE-02
MARCA		TRANE	TRANE
MODELO		4MXW5512A1 4TXK5512A1	4MXW5524A1 4MXW5524A1
TIPO		FRIO / CALOR	FRIO / CALOR
CAPACIDAD BTU / H	FRIO	11600	22100
	CALOR	12200	27000
	EER / SEER	18 / 9	17 / 9.7
	ALIMENTACIÓN	208-230 V 60 HZ 1 PH	208-230 V 60 HZ 1 PH
	REFRIGERANTE	R-410A	R-410A
TUBERÍA	GAS	ø 1/2"	ø 1/2"
	LIQUIDO	ø 1/4"	ø 1/4"
	DREN	ø 830	ø 830
EVAPORADO RA	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	770 x 283 x 201	1008 x 319 x 221
	PESO NETO Kg	9	51
CONDENSAD ORA	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	710 x 550 x 318	955 x 700 x 396
	PESO NETO Kg	30	20
NO. DE EQUIPOS		2	9
TOTAL DE EQUIPOS		17	
TOTAL DE TR		38 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN	

UNIDADES MINISPLIT (IGUALDAD E INCLUSIÓN)			
NOMENCLATURA		UE-01	UE-02
MARCA		TRANE	TRANE
MODELO		4MXW5512A1 4TXK5512A1	4MXW5524A1 4MXW5524A1
TIPO		FRIO / CALOR	FRIO / CALOR
CAPACIDAD BTU / H	FRIO	11600	22100
	CALOR	12200	27000
	EER / SEER	18 / 9	17 / 9.7
	ALIMENTACIÓN	208-230 V 60 HZ 1 PH	208-230 V 60 HZ 1 PH
	REFRIGERANTE	R-410A	R-410A
TUBERÍA	GAS	ø 1/2"	ø 1/2"
	LIQUIDO	ø 1/4"	ø 1/4"
	DREN	ø 830	ø 830
EVAPORADO RA	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	770 x 283 x 201	1008 x 319 x 221
	PESO NETO Kg	9	51
CONDENSAD ORA	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	710 x 550 x 318	955 x 700 x 396
	PESO NETO Kg	30	20
NO. DE EQUIPOS		4	15
TOTAL DE EQUIPOS		23	
TOTAL DE TR		46 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN	



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

DEPENDENCIA NORMATIVA



**IGUALDAD
E INCLUSIÓN**
GOBIERNO DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS



EDUCACIÓN
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS



CULTURA
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

PROYECTO

**MACROCENTRO
COMUNITARIO ALLENDE**

MUNICIPIO DE ALLENDE, NL

NOMENCLATURA

NPT

NB

NSLE

NILE

NSLA

NILA

NJ

NC

NP

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE BAQUETA

NIVEL SUPERIOR DE LOSA DE ENTREPISO

NIVEL INFERIOR DE LOSA DE ENTREPISO

NIVEL SUPERIOR DE LOSA DE AZOTEA

NIVEL INFERIOR DE LOSA DE AZOTEA

NIVEL DE JARDÍN

NIVEL DE CALLE

NIVEL DE PRETIL

SIMBOLOGÍA GENERAL



CAMBIO DE NIVEL



EJE



N.P.T.
0.00

NIVEL DE PISO
TERMINADO (PLANTA)



N.P.T.
0.00

NIVEL DE PISO TERMINADO
(ELEVACIÓN)



00/A000

ETIQUETA DE ELEVACION
EXTERIOR



00/A000

SECCIÓN GENERAL

NOTAS GENERALES

- TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.
- LA PLANTA DE ACOTACIÓN DEBE SER SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
- ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.
- EL CONTRATISTA RECONIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE LECTURA LAS DIMENSIONES Y MALES NUMEROS EN ESTE PLANO, DEBENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE.
- EL CONSTRUCTOR DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

**MCA-
HVAC-02**

NORTE



NOMBRE DE PLANO

**RESUMEN EQUIPOS
AIRE ACONDICIONADO**

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.



**MOVILIDAD Y
PLANEACIÓN URBANA**
GABINETE DE GENERACIÓN
DE RIQUEZA SOSTENIBLE