

ACCESO Y SALIDA CALLE SECUNDARIA

ACCESO A CONTENEDORES

BATALLON DE SAN BLAS

ACCESO A ESTACIONAMIENTO

JOSE LOPEZ PORTILLO

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:125

LISTADO DE PLANOS

PLANO No.	CONTENIDO
PE-01	ARREGLO GENERAL
PE-02	PLANTA DE CIMENTACION
PE-03	PLANTA DE COLUMNAS Y TRABES
PE-04	PLANTA DE CASTILLOS
PE-05	DETALLES DE MUROS DE MAMPOSTERIA

SIMBOLOGIA:

	CONCRETO
	LINEA DE EJE
	PROYECCION

DETALLES DEL REFUERZO

DIAM	a	b	e	r
3C	8	18	50	4
4C	12	25	66	6
5C	14	31	83	7
6C	16	36	100	8
8C	22	48	166	11
10C	32	64	208	16

En ningún caso se permita empalmar en una misma sección, mas del 50% de las varillas

UBICACIÓN



NORTE:

PLANTA LLAVE:

CORTE ESQUEMÁTICO:

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN CIRUGIAS AMBULATORIAS EN EL MUNICIPIO DE PESQUERIA, N.L.

REVISIÓN:

No.	REVISIÓN/APROBACIÓN	FECHA
A	CENTIMETROS	24/05/2017

NOTAS:

- ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
- NIVELES EN METROS.
- EMPLER CONCRETO PREMEZCLADO: -250 kg/cm³.
- EMPLER REVENIMIENTO DE 16CM EN: TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO.
- TEMPERATURA AMBIENTE PARA EL COLADO DEL CONCRETO MAYOR A 7° C.
- EN TODAS LAS ESQUINAS EXPUESTAS, DEBERÁN USARSE CHAFLANES DE 2.5 x 2.5 cm.
- EN CASO QUE EL CONTRATISTA REQUIERA USAR ADITIVOS PARA EL CONCRETO, DEBERÁ JUSTIFICAR OPORTUNAMENTE LA CALIDAD Y DOSIFICACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS, PRESENTANDO AL RESIDENTE, PRUEBAS SATISFATORIAS DE SU EMPLEO CON LOS AGREGADOS Y EL CEMENTO QUE SE VAYAN A EMPLEAR.
- EMPLER ACERO DE REFUERZO CON fy = 4200 kg/cm² QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM-615.
- EN LAS CANTIDADES DE OBRA NO SE INCLUYEN TRASLAPES NI DESPERDICIOS.
- ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN.
- EL CONTRATISTA DE LA OBRA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS Y NIVELES EN CAMPO.
- LOS DETALLES DEL REFUERZO DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LOS REQUISITOS DE REGLAMENTO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL ACI 318S-08.
- UTILIZAR ACERO ESTRUCTURAL A-50 CON fy = 3520 kg/cm² QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM-A572/A572M-12.
- APLICAR SOLDADURA CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX O EQUIVALENTES DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LAS NORMAS AWS.

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGÍA:

UBICACIÓN: PESQUERIA
NUEVO LEON

LOCALIDAD:

ELABORÓ / REVISÓ

APROBÓ:

ESCALA: 1/125

ACOTACIÓN: CENTIMETROS

ESCALA GRAFICA

FECHA:

24/MAYO/2017

ESPECIALIDAD:

INGENIERIA ESTRUCTURAL

PLANO:

PLANTA GENERAL

CLAVE PLANO:

PE-01

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCIDADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE ASIRN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUJOS Y OTROS DESTINADOS A LOS ESTABLECIDOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

OBRA: CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
UBICACIÓN: PESQUERIA, NUEVO LEON
REVISÓ: P.C.A.V. APROBÓ: P.C.A.V.
MONTERREY, N.L., A 24/MAYO/2017 ESCALA: INDICADA