







Planta Herrería PB - Tanque Terapéutico
1 : 75



Detalle Isométrico



Sección 3-3'
1 : 50




Sección 4-4'
1 : 50

Barandal a base de tubo de 4cm de diámetro en acero AISI 304, soldado a soporte vertical

Soporte vertical a base de tubo de 4cm de diámetro en acero AISI 304

Placa de 10 x 10 cm x 5/8" de espesor de 124.49 kg/m con 4 anclas de 1/4" y enterrada 7 cm



Detalle de Barandal.
1 : 10

Tabla de Barandal de Tanque Terapéutico		
Clave	Descripción	Cant
HER-02	Barandal con soporte vertical a base de tubo de 4cm de diámetro en acero AISI 304, con 3 barandales a base de tubo de 4cm de diámetro en acero AISI 304 soldados a soporte vertical	7.60 m



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

DEPENDENCIA PROMOVENTE



DIF CAPULLOS EDIFICIO DE
TERAPIAS Y SALAS DE VISITA

VALPARAÍSO 801, SIN NOMBRE DE COL 33,
67410 GUADALUPE, N.L.

NOMENCLATURA

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BANQUETA
NC	NIVEL DE CALLE
NJ	NIVEL DE JARDÍN

SIMBOLOGÍA GENERAL

	EJE
	NIVEL DE PISO TERMINADO (PLANTA)

NOTAS GENERALES

1. LA PLANTA ARQUITECTÓNICA RIGE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
2. TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.
3. ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.
4. EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE.
5. EL CONSTRUCTOR DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.
6. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO, AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.

REV	FECHA	COMENTARIOS

RESPONSBLE DEL PROYECTO

Vo. Bo. PROMOVENTE

CLAVE

TSV-HER-PB-02

NORTE



NOMBRE DE PLANO

Plano de Barandal de
Tanque

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

